

«Ақмола облысы
білім басқармасының
Ерейментау ауданы бойынша білім
бөлімі Ерейментау қаласының
Төлеу Шаханов атындағы
№2 жалпы орта білім беретін мектебі»
коммуналды мемлекеттік мекемесі

Хат
Ерейментау қаласы
16.05.2024

№ 37

Коммунальное государственное
учреждение «Общеобразовательная школа
№2
имени Төлеу Шаханова города Ерейментау
отдела образования по Ерейментаускому
району управления образования
Акмолинской области»

Письмо
город Ерейментау
16.05.2024

Начальнику ОЧС Ерейментауского
Района, подполковнику гражданской
защиты А.С.Доскенову

Настоящим сообщаем Вам, что все мероприятия необходимые для устранения, согласно полученного предписание №17 от 26.03.2024г. были устранены, а именно:

- 1) Заведен журнал по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения.
- 2) Заведен журнал практических тренировок.
- 3) Произведен ремонт и установка АПС.
- 4) В школе на первом этаже средства пожаротушения (огнетушители) проведен техническое обслуживание:
- 5) Знак «Выход» приведен в порядок после установки прибора АПС.
- 6) Устранено, освобожден эвакуационный «Выход».
- 7) В подвале и спортзале заменены лампы и оборудованы защитными плафонами.
- 8) В подвале демонтированы провода ручной скрутки на колодки.
- 9) В столовой установлена защитная крышка на распределительную коробку.

В подтверждение вышесказанного направляем вам фотографии.


Директор школы:

Исп: Дымников А.Н





Тел: раб: 871633 23709




Е.Т. Жапабаев



**Отчет о проделанной работе по нарушениям пожарной безопасности КГУ
«Общеобразовательная школа №2 имени Төлеу Шаханова отдела образования по
Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области»**

№	Перечень выявленных нарушений	Проделанная работа	Устранение нарушений
1	Завести специальный журнал по учету работ техническому обслуживанию и планово предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.11 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55, Проверочный лист п.7		Устранено
2	Проводить практические тренировки с указанием в журнале тренировок, составляемом в произвольной форме. Основание: п.14 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55, проверочный лист п.11		Устранено
3	В здании школы привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию. Основание: п.62 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55, проверочный лист п.29		Устранено
4	В школе на первом этаже средства пожаротушения (огнетушители) провести техническое обслуживание. Основание: п.18 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55, проверочный лист п.51		Устранено
5	На путях эвакуации объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» привести в исправное состояние. Основание: п.35 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55, проверочный лист п.62		Устранено
6	Во втором корпусе освободить эвакуационный выход. Основание: п.36 пп.1 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55, проверочный лист п.65		Устранено
7	В подвале и в помещении спортзала электрические светильники оборудовать защитными плафонами, предусмотренными конструкцией изготовителя. Основание: п.86 пп.1 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55, проверочный лист п. 74		Устранено
8	В подвале школы демонтировать эксплуатацию электрических проводов методом ручной скрутки. Основание: п.80 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55, проверочный лист п.83		Устранено

9	В помещении столовой распределительную коробку оборудовать защитной крышкой. Основание: п.82 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55, проверочный лист п.84		Устранено
---	---	--	-----------